

VAS 35 P

Odstranění železa a manganu – automatické filtry



Zařízení jsou schválena
pro pitnou vodu

VAS 35 P ZF 1"
VAS 35 P ZF 1" E

VAS 35 P WMF 1" 8 m3
VAS 35 P WMF 1" E

Filtry jsou určeny k odstranění kationů v rozpustné formě, např. železa, manganu, amonných iontů, zároveň dochází k odstranění vápníku a hořčíku - změkčení vody. Náplň filtrů je silně kyselý katex v Na⁺ cyklu s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný speciálně čištěný. V upravené vodě dochází v ekvivalentním poměru k nárůstu iontů sodíku. Filtry jsou určeny pro diskontinuální provoz, kdy po dobu regenerace cca 2,5 hodiny v noci lze omezeně odebírat pouze vodu neupravenou.


Filtry jsou vyrobeny z plastů, řídicí ventilová jednotka z plastu a mosazi.

Praní a regenerace probíhá plně automaticky podle provozního režimu, daného typem použité ventilové řídicí jednotky. Pro typy „Z“ se celý proces opakuje v pravidelných nastavených cyklech. Pro typy „WM“ je součástí řídicí ventilové jednotky vestavěný impulsní vodoměr, který dává impuls k provedení regenerace vždy po průtoku nastaveného objemu vody. Regenerace pak proběhne do 24 hodin v noci od 2.30 hodin. Typ „WM – E“ je vybaven elektronickou řídicí jednotkou, která umožňuje nastavení v režimu „WM“ nebo „Z“ nebo jejich kombinaci. Filtry umožňují nastavení tvrdosti upravené vody směřováním.

Filtr se do rozvodu vody zapojuje by-passem, nastavení se provádí na základě rozboru vody. Tuto činnost doporučujeme svěřit firmě Wermont s.r.o. – Upravitvodu.cz, stejně jako montáž i údržbu (kompletní servis).

VAS 35 P F 1"

minimální celková kapacita	mol	17,5
nominální průtok /*	m ³ /hod	1,4
maximální průtok/**	m ³ /hod	3,8/5,2
průřez	m ²	0,04
objem filtrační náplně	l	35
velikost solné nádrže	l	100
celková hmotnost	kg	40
tlak min/max	Mpa	0,25/0,6 Mpa
max. teplota vody/okolí	°C	30/40
praní a regenerace:		
spotřeba sole	kg	8,4
spotřeba vody	l	450
minimální průtok prací vody	m ³ /hod	2,5
rozměry:		
	D	257
	D1	1070 x 730
	D2	530
	B	645
	E	100
	H	1320
	H1	1500
napojení	G	1"
ventilová řídicí jednotka – typ	FLECK 5600/1600/	
řízení	časové „Z“	1 x denně až 1 x za 12 dní
	časové „Z – E“	1 x denně až 1 x za 99 dní
	objemové „WM“ typ 8 m3	0,2 až 8 m3
	objemové „WM– E“	0,1 až 99 m3 + 1xdenně až 1x za 99 dní



Surová voda:

- bez mechanických nečistot,
- pH doporučeno do 7, maximálně 7,5

/* při nominálním průtoku zaručena maximální účinnost filtrační náplně,

** maximální průtok je uváděn pro tlakovou ztrátu filtru 0,1 MPa/0,18 MPa